



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Тел. (863) 240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Зверево

Почтовый адрес: ул. Макаренко, 13, г. Зверево, 346311
Тел. (86355) 4-14-37, факс: (86355) 4-12-37, E-mail: 105ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 2/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов" муниципального образования "Город Зверево" Ростовской
области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)



во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по г. Зверево УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному
(наименование органа)


надзору № 2 от « 19 » февраля 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период « 27 » февраля 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин., « 13 » марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., « 15 » марта 2018 г. с 15
час. 10 мин. до 16 час. 10 мин. проведена проверка исполняющим обязанности начальника
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Зверево УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы
Ситниковым Максимом Сергеевичем, зданий центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, расположенного по адресу: г. Зверево, ул. Космонавтов, д. 45
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБУ "ЦСОГПВиИ" г. Зверево Тяпковой Галиной Михайловной,
заведующим хозяйством Гудковой Мариной Григорьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Двери лестничных клеток на втором этаже и коридора на первом этаже не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.	Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери эвакуационных выходов с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 4, 151; СНиП 21-01-97* п. 6.18*, абз. 2, 4.	01.03.2019 г.	
2	Заполнение дверного проема в противопожарных преградах складского помещения не выполнены противопожарными дверями второго типа с пределом огнестойкости не ниже EI30.	Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 88, таб. 23, 24.	01.03.2019 г.	
3	На двери помещения складского назначения отсутствуют обозначения его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР РФ п. 20.	01.06.2018 г.	Выполнено 
4	Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума осуществляемых в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. ППР РФ п. 3, НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п. 36.	01.06.2018 г.	Выполнено 
5	На первом этаже из коридора снята предусмотренная проектной документацией дверь эвакуационного выхода, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	На объектах запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. ППР РФ п. 23, п.п. «д».	01.03.2019 г.	

6	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, не расположен вне складского помещения на стене из негорючих материалов.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. ППР РФ п. 349.	01.06.2018 г.	Выполнено 
---	---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по городу Зверево
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области

капитан внутренней службы Ситников М.С.
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБУ "ЦСОГПВиИ" г. Зверево Тяпкова Г.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«15» 03 2018 г.

